

Voorschriften voor sfeervuren.

1 Sfeervuur

- 1.1. toegestaan zijn vuurkorven, vuurtonnen en terrashaarden met een doorsnee van maximaal 60 centimeter, waarbij de inhoud van de tonnen niet meer dan 200 liter mag zijn.
- 1.2. Een sfeervuur mag niet worden aangelegd in de nabijheid van afrasteringen en/of houten palen of onder elektriciteitsdraden.
- 1.3. Tussen een sfeervuur en bebouwing moet minimaal een afstand van 10 meter aangehouden worden.
- 1.4. De ondergrond voor een sfeervuur moet onbrandbaar zijn (bijvoorbeeld zand, bestrating e.d.).
- 1.5. Het sfeervuur moet beheersbaar blijven en moet altijd door de vergunninghouder zelf gedoofd kunnen worden.
- 1.6. Er mogen geen huishoudelijke afvalstoffen, brandbare vloeistoffen en rookverwekkende stoffen worden gebruikt.
- 1.7. Bij windkracht 5 of hoger mag geen sfeervuur worden aangelegd.
- 1.8. Na afloop moet het vuur volledig worden gedoofd en de resten worden opgeruimd.
- 1.9. In de nabijheid van een sfeervuur dient een brandblusmiddel voor onmiddellijk gebruik bereikbaar en beschikbaar te zijn. Gebruik kan worden gemaakt van een brandblusapparaat, emmer(s) water of emmer(s) zand.
- 1.10. Een sfeervuur moet worden gehouden onder toezicht van ten minste 1 volwassene.
- 1.11. De aanwijzingen van functionarissen van de brandweer, politie en andere overheidsdiensten over de veiligheid moeten strikt en direct worden opgevolgd.